

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных
(надзорных)
мероприятий, QR-код*
27.09.2021 КНМ № 43210061000201162443



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кировской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Зуевского района
г. Зуевка, ул. Некрасова, д. 3, тел. 8 (83337) 2-61-85.

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора,
номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ N 47/1,3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание
1-собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению "Средняя общеобразовательная школа п. Семушино Зуевского района Кировской области"; директору муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа п. Семушино Зуевского района Кировской области" Шавкуновой Оксане Николаевне

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого
проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Зуевского района по пожарному надзору Кошеева Михаила Юрьевича № 47 от 27 сентября 2021 года

в период с "12" октября 2021 г. по "14" октября 2021 г.

Государственный инспектор Зуевского района по пожарному надзору Пушкарев Владислав Николаевич капитан внутренней службы

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица(лиц), руководителя группы инспекторов органа
государственного пожарного надзора)

Проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

В ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица - директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа п. Семушино Зуевского района Кировской области" Шавкунова Оксана Николаевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих
в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

N п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Не обеспечено наличие на противопожарных дверях помещения щитовой на 1 этаже здания приспособлений для самозакрывания.	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479.	01.06.2022 г.	
2.	Не обеспечено наличие на противопожарных дверях групповой ячейки дошкольной группы в восточном крыле здания приспособлений для самозакрывания.	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479.	01.06.2022 г.	
3.	Не обеспечено наличие на противопожарных дверях групповой ячейки дошкольной группы в западном крыле здания приспособлений для самозакрывания.	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479.	01.06.2022 г.	
4.	Не обеспечено содержание в исправном состоянии металлического ограждения крыши здания спортивного зала.	п. 17а Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479.	01.06.2022 г.	


5.	Не организовано проведение эксплуатационных испытаний металлического ограждения крыши здания спортивного здания.	п. 17б Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479.	01.06.2022 г.	
6.	Установлены двери с неизвестным пределом огнестойкости в противопожарной перегородке 1-го типа, отделяющей помещения мастерской от других помещений на 1 этаже здания спортивного зала.	п. 5.6.4 СП 4.13130.2013; ст. 88, табл. 23, табл. 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.06.2022 г.	
7.	Установлены двери с неизвестным пределом огнестойкости в противопожарной перегородке 1-го типа, отделяющей помещение кладовой от других помещений на 2 этаже здания спортивного зала.	п. 5.6.4 СП 4.13130.2013; ст. 88, табл. 23, табл. 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.06.2022 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа п. Семушино Зуевского района Кировской области" Шавкунова О.Н.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Государственный инспектор Зуевского района по пожарному надзору Пушкарев В.Н. капитан внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.